

# 目視評価シート

201608版

評価基準 評価項目	一般的に「良」とされる範囲				不適合
	4点	3点	2点	1点	
①沈みひび割れ	 <p>・ピーコン近傍にも沈みひび割れがない</p>	 <p>・目視調査範囲のピーコンの概ね1/5以上に沈みひび割れが発生 ・ピーコン直径の3倍以上の長さの沈みひび割れが発生</p>	 <p>・目視調査範囲のピーコンの概ね1/2以上に沈みひび割れが発生 ・ピーコン直径の5倍以上の長さの沈みひび割れが発生</p>	 <p>・2点の状態よりも劣る</p>	<p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">構造物のオーナーから不具合と判定される状況で補修を要するもの</p>
②表面気泡	 <p>・5mm以下の気泡がほとんどない (目安:概ね50個以下/m<sup>2</sup>)</p>	 <p>・5mm以下の気泡が認められる (目安:概ね50個以上/m<sup>2</sup>)</p>	 <p>・10mm以下の気泡が認められる (目安:概ね50個以上/m<sup>2</sup>)</p>	 <p>・2点の状態よりも劣る</p>	
③打重ね線	 <p>・近接では打重ね線が認められるものの、約10m離れた遠方からは認められない</p>	 <p>・約10m離れた遠方から、打重ね線が認められる</p>	 <p>・約10m離れた遠方から、打重ね線がはっきりと認められる</p>	 <p>・2点の状態よりも劣る</p>	
④型枠継ぎ目のノロ漏れ	 <p>・調査対象範囲にノロ漏れがほとんど認められない</p>	 <p>・調査対象範囲の概ね1/10以上にノロ漏れが認められる</p>	 <p>・調査対象範囲の概ね1/3以上にノロ漏れが認められる</p>	 <p>・2点の状態よりも劣る</p>	
⑤砂すじ	 <p>・調査対象範囲に砂すじがほとんど認められない</p>	 <p>・調査対象範囲の概ね1/10以上に砂すじが認められる</p>	 <p>・調査対象範囲の概ね1/3以上に砂すじが認められる</p>	 <p>・2点の状態よりも劣る</p>	